

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66,
E-mail: mail_02@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул.Лесная, 23

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 10.05.2018

№ 01-02-01-30/1838

При проведении проверки с 09.04.2018 по 10.05.2018
в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, ул.Лесная, 23

дата регистрации 28.12.1994

ИНН/ОГРН 6602007237 / 1026600579422

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 10.05.2018 года

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В программу производственного контроля включить полный перечень нормативных документов в соответствии с осуществляемой деятельностью: включить закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В, СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций, СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний, СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А, СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 125н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.	СП 1.1.1058-01	3.1.	21.01.2019
2.	Указать точки, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания) по питьевой воде, дезинфицирующему средству. В программе производственного контроля предусмотреть контроль за аэроионным составом воздуха.		3.3.	21.01.2019

3.	Включить перечень должностей работников подлежащих медицинским осмотрам , профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.		3.4.	21.01.2019
4.	Предоставить план сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил, (СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин), установленных администрацией образовательного учреждения и согласованный с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.13.	21.01.2019
5.	В кабинете информатики учебного учреждения поддерживать оптимальные параметры микроклимата: относительную влажность воздуха и температуру. Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	21.01.2019
6.	На территории хозяйственной зоны оборудовать контейнерную площадку с контейнерами, имеющими плотно закрывающиеся крышки.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.7.	21.01.2019
7.	Предусмотреть ячейки для обуви учащихся.		4.5.	21.01.2019
	Не нарушены требования к отделке стен: в хозяйственной комнате на стене восстановить целостность отделки краски, в актовом зале на стене ликвидировать следы протечек, в раздевалке для мальчиков устранить дефекты стены(восстановить целостность кафельной плитки), в снарядной ликвидировать дефект отделки стены (восстановить целостность краски). В актовом зале на потолке плотно закрепить одну плитку.		4.28.	21.01.2019
8.	Не нарушать требования к половому покрытию: ликвидировать дефекты, механические повреждения деревянного пола в рекреации на 2 этаже, в кабинете № 26, на полу в раздевалке для девочек устранить дефект керамической плитки (восстановить количество плитки).		4.29.	21.01.2019
9.	Школьные парты в кабинетах для обучающихся начального общего образования обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.		5.3.	21.01.2019
10.	Аптечки для оказания первой медицинской помощи при спортивном зале, при кабинетах физики и химии укомплектовать средствами для оказания первой медицинской помощи: внести перевязочный материал, средства для остановки кровотечения, не использовать с истекшим сроком годности имеющиеся в аптечке препараты для обработки ран (раствор йода спиртовой, раствор бриллиантового зеленого).		5.15.	21.01.2019
11.	В акты внести данные инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.		6.1.	21.01.2019
12.	Относительную влажность воздуха учебных помещений привести к норме 40-60 %. Предоставить протокол лабораторных испытаний.		6.4.	21.01.2019
13.	Своевременно производить замену перегоревших ламп в кабинете информатики.		7.2.9.	21.01.2019
14.	Обеспечить подводкой горячей воды душевые для мальчиков и девочек при спортивном зале.		8.1.	21.01.2019
15.	Расписание уроков составить с учётом дневной работоспособности обучающихся: в четверг в 1а и в 1б классе наиболее трудный предмет (математика) не предусматривать третьим уроком при необходимости проведения наиболее трудных предметов для учащихся 1 класса на 2 уроке.		10.7. 10.8.	21.01.2019
16.	Продолжительность больших перемен после 3, 4 и 5 уроков привести к длительности 20 минут.		10.12.	21.01.2019
17.	В 5а и в 5 б классе проводить не менее 3 уроков физической культуры в неделю.		10.20.	21.01.2019
18.	Организовать профилактические прививки, проводимые согласно Национального календаря профилактических прививок и Регионального календаря профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, а именно:	СП 3.1/3.2.3146-	11.8. 18.1.	21.01.2019

	предоставить сведения о прививках против гриппа в 2017 году у учителя Трушниковой Н.Л., учителя Кара В.В., библиотекаря Тимофеевой О.Н., у ответственной за питание Фоминцевой Н.В., сторожа Филатовой Г.А.; ; предоставить сведения о прививках против гепатита В у социального педагога Мельник Н.А.; предоставить сведения о прививках против кори и клещевого энцефалита у библиотекаря Тимофеевой О.Н.; организовать ревакцинации против клещевого энцефалита 1 учителю Куликовской В.В. (последняя ревакцинация 08.04.2008 г), учителю Ткачеву А.И. (последняя ревакцинация 24.12.2013г); организовать ревакцинация против дифтерии учителю Матанцевой Н.Н. (последняя ревакцинация 08.06.2007 г.).	13 СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1.2.3109-13	6.1. 8.1.	
19.	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно на вводе на пищеблок предусмотреть систему доочистки питьевой воды.	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	21.01.2019

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до **21.01.2019г.**

1. Программу производственного контроля
2. План сроков и очередности выполнения требований настоящих санитарных правил СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".
3. Расписание учебных занятий
4. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" по показателю: "Относительная влажность воздуха".
5. Акт обследования вентиляции с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.
6. Личные медицинские книжки сотрудников: Матанцевой Н.Н., Ткачева А.И., Куликовской В.В., Тимофеевой О.Н., Мельник Н.А., Трушниковой Н.Л., Кара В.В., Фоминцевой Н.В., Филатовой Г.А.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" (Свердловская обл., г. Артемовский, ул.Лесная, 23) и директора Никонову Анастасию Валерьевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель главного государственного санитарного врача в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах



Телегина Ирина Анатольевна

ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять

подпись

госназзор

Предписание получил:

Директор Никонова Анастасия Валерьевна

должность, ФИО



подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Никонова Анастасия Валерьевна

Действителен с 08.03.2021 по 08.03.2022